

Výsledky monitoringu pitné vody v parametru pH Červený Potok 2017 - 2019

Číslo vzorku	Místo odběru	Datum odběru	pH - limitní interval je 6,5 - 9,5	Chloroform (ug/l) - limit je max. 30 ug/l
		10.05.2016	10,1	
		24.05.2016	9,92	
		21.06.2016	10,1	
		19.09.2016	10,4	
		27.09.2016	10,2	
		10.10.2016	10,3	
		24.10.2016	10,1	
227	Červený Potok č.p. 79, bytovka - prádelna	09.01.2017	9,66	35 (opakovaný rozbor dne 6.2. 2017 <0,8 ug/l)
3017	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	11.04.2017	10	
3018	Červený Potok č.p. 80, Thot - kuchyň	11.04.2017	10,1	
3019	Červený Potok č.p. 81, Maurer- koupelna	11.04.2017	10,1	
3020	Červený Potok, VDJ (původní zdroj)	11.04.2017	10	
4554	Červený Potok č.p. 60, Marčíková - kuchyň	29.05.2017	9,32	
4555	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	29.05.2017	9,38	
6718	Červený Potok č.p. 79, Pařízek - koupelna	31.07.2017	9,4	
7112	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.08.2017	9,66	6,4
8064	Červený Potok č.p. 79, bytovka - prádelna	11.09.2017	9,7	
9403	Červený Potok č.p. 80, - prádelna, suterén	23.10.2017	9,59	
10602	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	27.11.2017	9,44	
10818	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	04.12.2017	9,44	
151	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.01.2018	9,14	
1178	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	12.02.2018	9,09	
1818	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	05.03.2018	9,14	
2918	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	09.04.2018	9,43	0,8
4328	Červený Potok č.p. 11, Penzion Na Červeném Potoce	21.05.2018	9,55	
5138	Červený Potok č.p. 80, - prádelna, suterén	11.06.2018	9,08	
6577	Červený Potok č.p. 80, bytovka - suterén prádelna	23.07.2018	9,31	4,8
7483	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	20.08.2018	8,63	
8223	Červený Potok, bytovka	10.09.2018	9,47	
9229	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.10.2018	9,52	3,7
10991	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	26.11.2018	9,42	
11218	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	03.12.2018	9,34	
296	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.01.2019	9,23	2,9
858	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	04.02.2019	9,05	
2557	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	25.03.2019	8,71	
3056	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.04.2019	9,13	7
4738	Červený Potok, č.p. 81, prádelna, suterén	27.05.2019	9,11	
	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	10.06.2019	8,86	
7152	Červený Potok č.p. 80, bytovka - suterén prádelna	29.07.2019	8,85	4,5
7605	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	12.08.2019	8,96	
8674	Červený Potok, č.p. 79	09.09.2019	9,24	
8971	Červený Potok, č.p. 79	16.09.2019	9,2	
9997	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.10.2019	9,11	4,8
11600	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	25.11.2019	9,41	

Graf z analyzovaných dat pH se spojnicí trendu- trend je postupně klesající v rozpětí intervalu 10,1 - 8,63. Limitní hodnota pH je max. 9,5

Průběh hodnot pH ve veřejném vodovodu Červený Potok 2017 -2019 se spojnicí trendu

