

Výsledky monitoringu pitné vody v parametru pH Červený Potok 2017 - 2020

Číslo vzorku	Místo odběru	Datum odběru	pH - limitní interval je 6,5 - 9,5	Chloroform (ug/l) - limit je max. 30 ug/l
		10.05.2016	10,1	
		24.05.2016	9,92	
		21.06.2016	10,1	
		19.09.2016	10,4	
		27.09.2016	10,2	
		10.10.2016	10,3	
		24.10.2016	10,1	
227	Červený Potok č.p. 79, bytovka - prádelna	09.01.2017	9,66	35 (opakovaný rozbor dne 6.2. 2017 <0,8 ug/l)
3017	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	11.04.2017	10	
3018	Červený Potok č.p. 80, Thot - kuchyň	11.04.2017	10,1	
3019	Červený Potok č.p. 81, Maurer- koupelna	11.04.2017	10,1	
3020	Červený Potok, VDJ (původní zdroj)	11.04.2017	10	
4554	Červený Potok č.p. 60, Marčíková - kuchyň	29.05.2017	9,32	
4555	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	29.05.2017	9,38	
6718	Červený Potok č.p. 79, Pařízek - koupelna	31.07.2017	9,4	
7112	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.08.2017	9,66	6,4
8064	Červený Potok č.p. 79, bytovka - prádelna	11.09.2017	9,7	
9403	Červený Potok č.p. 80, - prádelna, suterén	23.10.2017	9,59	
10602	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	27.11.2017	9,44	
10818	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	04.12.2017	9,44	
151	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.01.2018	9,14	
1178	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	12.02.2018	9,09	
1818	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	05.03.2018	9,14	
2918	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	09.04.2018	9,43	0,8
4328	Červený Potok č.p. 11, Penzion Na Červeném Potoce	21.05.2018	9,55	
5138	Červený Potok č.p. 80, - prádelna, suterén	11.06.2018	9,08	
6577	Červený Potok č.p. 80, bytovka - suterén prádelna	23.07.2018	9,31	4,8
7483	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	20.08.2018	8,63	
8223	Červený Potok, bytovka	10.09.2018	9,47	
9229	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.10.2018	9,52	3,7
10991	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	26.11.2018	9,42	
11218	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	03.12.2018	9,34	
296	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.01.2019	9,23	2,9
858	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	04.02.2019	9,05	
2557	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	25.03.2019	8,71	
3056	Červený Potok č.p. 78, MŠ - kuchyň	08.04.2019	9,13	7
4738	Červený Potok, č.p. 81, prádelna, suterén	27.05.2019	9,11	
	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	10.06.2019	8,86	
7152	Červený Potok č.p. 80, bytovka - suterén prádelna	29.07.2019	8,85	4,5
7605	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	12.08.2019	8,96	
8674	Červený Potok, č.p. 79	09.09.2019	9,24	
8971	Červený Potok, č.p. 79	16.09.2019	9,2	
9997	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	14.10.2019	9,11	4,8
11600	Červený Potok, č.p. 78, MŠ - kuchyň	25.11.2019	9,41	
12148	Červený Potok, č.p. 80	09.12.2019	9,02	
734	Červený Potok č.p. 78, MŠ	27.01.2020	8,77	
2924	Červený Potok, č.p. 80	06.04.2020	9,19	5,1
4185	Červený Potok, č.p. 11, Penzion	25.05.2020	9,21	
5937	Červený Potok, č.p. 79	13.07.2020	8,92	6,4

Graf z analyzovaných dat pH se spojnicí trendu- trend je postupně klesající v rozpětí intervalu 10,1 - 8,63. Limitní hodnota pH je max. 9,5

Průběh hodnot pH ve veřejném vodovodu Červený Potok 2017 -2020 se spojnicí trendu

