

A) Úsek odkanalizování a čištění odpadních vod

Tab. č.1. Odkanalizování - čištění odpadních vod na provozovaných ČOV za rok 2010

| Název ČOV | Odkanalizovaná a čistěná oblast | Množství vyčištěné odp. vody (m3/r) | BSK5 | | | CHSK-Cr | | | NL | | | N-NH4 | | | P-celk. | | | Nanorg. | | | Ncelk. | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % |
| Choceň | Choceň | 717 991 | 1200,0 | 3,00 | 99,8 | 4406,0 | 31,7 | 99,3 | 3369,5 | 7,83 | 99,8 | 42,6 | 0,55 | 98,7 | 20,9 | 1,80 | 91,4 | 42,9 | 3,8 | 91,0 | 147,4 | 5,2 | 96,5 |
| Lanškroun | Lanškroun | 1 090 233 | 328,2 | 2,53 | 99,2 | 1087,1 | 21,4 | 98,1 | 632,2 | 4,72 | 99,3 | 25,1 | 1,49 | 94,1 | 8,6 | 0,46 | 94,6 | 26,6 | 8,0 | 69,9 | 53,0 | 10,2 | 80,7 |
| Jablounek nad Orlicí | Jablounek n.O | 346 300 | 159,9 | 2,59 | 98,4 | 506,0 | 21,1 | 95,8 | 279,9 | 5,67 | 98,0 | 29,2 | 0,85 | 97,1 | 5,3 | 1,91 | 64,0 | 29,7 | 15,6 | 47,4 | N | N | NS |
| Kláštevec nad Orlicí | Kláštevec n.O. | 57 766 | 2231,2 | 5,20 | 99,8 | 4939,4 | 49,3 | 98,9 | 1323,4 | 7,90 | 99,4 | 211,7 | 6,40 | 97,0 | 29,1 | 0,50 | 98,6 | 212,5 | 12,4 | 94,2 | N | N | NS |
| Letohrad | Letohrad-Orlice-Kunčice | 918 710 | 516,3 | 3,88 | 99,2 | 1575,4 | 23,8 | 98,5 | 1309,4 | 7,28 | 99,5 | 23,7 | 2,51 | 89,4 | 11,7 | 0,97 | 91,7 | 24,2 | 6,4 | 73,6 | N | N | NS |
| Kunvald | Kunvald - část | 5 545 | 543,3 | 5,73 | 98,3 | 1105,0 | 46,1 | 95,6 | 218,3 | 9,86 | 95,5 | 83,3 | 10,97 | 86,6 | 11,8 | 2,41 | 79,6 | 83,6 | 16,8 | 79,9 | N | N | NS |
| Č. Voda - M. Karlov*) | Č. Voda-Moravský Karlov | 12 857 | N | 8,85 | NS | N | 40,2 | NS | N | 18,41 | NS | N | 6,35 | NS | N | 1,48 | NS | N | 16,2 | NS | N | N | NS |
| Č. Voda - U ZŠ*) | Č. Voda- část nad ZŠ | 461 | N | 64,25 | NS | N | 248,7 | NS | N | 36,75 | NS | N | N | NS | N | 3,15 | NS | N | 43,6 | NS | N | N | NS |
| Těchonín čp.80*) | Těchonín 80 | 364 | N | 7,00 | NS | N | 35,0 | NS | N | 15,00 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Těchonín čp. 110*) | Těchonín 110 | 227 | N | 26,00 | NS | N | 153,0 | NS | N | 13,00 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Těchonín čp. 166*) | Těchonín 166 | 548 | N | 11,00 | NS | N | 153,0 | NS | N | 59,50 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Javornice *) | Javornice u ZŠ | 3 548 | 670,0 | 18,50 | 97,2 | 1929,0 | 46,3 | 97,6 | 1143,0 | 20,00 | 98,3 | 47,8 | 2,83 | 94,1 | 19,8 | 6,20 | 68,7 | 49,0 | 4,7 | 90,4 | N | N | NS |
| | CELKEM | 3 154 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:

N ... není prováděn odběr

NS ... účinnost se nestanovuje

*) ... provozovaný majetek