

A) Úsek odkanalizování a čištění odpadních vod

Tab. č.1. Odkanalizování - čištění odpadních vod na provozovaných ČOV za rok 2012

| Název ČOV | Odkanalizovaná a čistěná oblast | Množství vyčištěné odp. vody (m3/r) | BSK5 | | | CHSK-Cr | | | NL | | | N-NH4 | | | P-celk. | | | Nanorg. | | | Ncelk. | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % | Vstup (mg/l) | Výstup (mg/l) | Účinnost % |
| Choceň | Choceň | 529 710 | 1584,7 | 3,67 | 99,8 | 4518,3 | 38,5 | 1584,2 | 3020,5 | 9,95 | 99,7 | 51,1 | 0,50 | 99,0 | 39,7 | 0,32 | 99,2 | 52,1 | 1,9 | 96,4 | 178,2 | 4,0 | 97,8 |
| Lanškroun | Lanškroun | 1 001 064 | 312,1 | 12,88 | 95,9 | 916,3 | 27,3 | 97,0 | 628,8 | 8,21 | 98,7 | 26,3 | 4,02 | 0,6 | 7,1 | 0,39 | 94,5 | 28,8 | 6,7 | 76,8 | 56,5 | 9,9 | 82,2 |
| Jablonné nad Orlicí | Jablonné n.O | 348 395 | 153,3 | 6,88 | 95,5 | 451,9 | 31,7 | 93,0 | 257,7 | 13,73 | 94,7 | 25,1 | 2,37 | 90,6 | 5,0 | 2,85 | 43,3 | 26,5 | 17,7 | 33,0 | 36,1 | 21,7 | 39,8 |
| Klášteřec nad Orlicí | Klášteřec n.O. | 54 812 | 2586,4 | 3,90 | 99,9 | 4741,4 | 53,8 | 98,9 | 793,5 | 10,00 | 98,7 | 82,2 | 1,50 | 80,7 | 24,6 | 0,20 | 99,2 | 85,1 | 8,5 | 90,0 | 342,9 | 15,6 | 95,5 |
| Letohrad | Letohrad-Orlice-Kunčice | 718 446 | 863,3 | 5,66 | 99,3 | 2924,9 | 32,9 | 98,9 | 1942,4 | 9,37 | 99,5 | 21,0 | 3,51 | 83,3 | 15,4 | 0,73 | 95,3 | 21,6 | 10,2 | 53,0 | 66,0 | 13,3 | 21,6 |
| Kunvald | Kunvald - část | 7 956 | 513,7 | 16,00 | 96,9 | 927,7 | 35,5 | 96,2 | 320,7 | 10,33 | 96,8 | 78,0 | 5,45 | 93,1 | 7,9 | 2,12 | 73,1 | 116,4 | 16,9 | 85,5 | N | N | NS |
| Těchonín čp.80*) | Těchonín 80 | 364 | N | 7,00 | NS | N | 35,0 | NS | N | 15,00 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Těchonín čp. 110*) | Těchonín 110 | 227 | N | 17,00 | NS | N | 116,0 | NS | N | 50,00 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Těchonín čp. 166*) | Těchonín 166 | 548 | N | 30,00 | NS | N | 170,0 | NS | N | 35,00 | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS | N | N | NS |
| Říčky O.P.*) | Říčky Orlické Podhůří | 19 944 | 169,2 | 4,18 | 97,5 | 536,5 | 41,5 | 97,3 | 178,1 | 6,27 | 96,5 | 67,2 | 2,65 | 96,1 | 9,2 | 4,16 | 55,0 | N | N | NS | N | N | NS |
| Javornice *) | Javornice u ZŠ | 7 500 | 1140,0 | 16,50 | 98,6 | 3372,5 | 46,0 | 98,6 | 2229,0 | 17,50 | 99,2 | 46,9 | 10,93 | 22,4 | 35,3 | 2,52 | 92,9 | 47,1 | 14,9 | 68,3 | N | N | NS |
| | CELKEM | 2 688 966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:

N ... není prováděn odběr

NS ... účinnost se nestanovuje

*) ... provozovaný majetek