

A) Úsek odkanalizování a čištění odpadních vod

Tab. č.1. Odkanalizování - čištění odpadních vod na provozovaných ČOV za rok 2014

Název ČOV	Odkanalizovaná a čištěná oblast	Množství vyčištěné odp. vody (m3/r)	BSK5			CHSK-Cr			NL			N-NH4			P-celk.			Nanorg.			Ncelk.		
			Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost	Vstup	Výstup	Účinnost
			(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%	(mg/l)	(mg/l)	%
Choceň	Choceň	519 730	937,0	3,70	99,6	1655,1	37,9	97,7	1434,1	8,76	99,4	39,7	0,50	98,7	27,7	0,37	98,3	39,8	0,8	98,0	104,4	2,9	97,3
Lanškroun	Lanškroun	1 014 953	432,9	4,57	98,9	1057,6	35,4	96,7	523,1	6,75	98,7	44,0	6,85	84,4	9,6	1,31	86,3	32,3	2,9	91,2	76,3	9,9	87,1
Jablonné nad Orlicí	Jablonné n.O	346 220	113,0	9,94	91,2	294,4	31,7	89,2	170,0	12,00	92,9	23,5	1,04	95,6	4,0	2,62	34,2	25,5	19,0	24,0	37,5	20,9	44,2
Klášterec nad Orlicí	Klášterec n.O.	40 416	2122,9	2,94	99,9	4688,2	33,9	99,2	2177,6	8,17	99,6	74,0	0,63	99,2	20,3	0,17	99,2	77,3	2,8	96,4	191,2	5,0	97,4
Letohrad	Letohrad-Orlice-Kunčice	912 092	197,2	4,13	97,9	446,8	27,9	93,8	179,4	7,65	95,7	17,4	4,63	73,4	3,4	1,36	60,3	18,3	10,0	45,5	33,5	9,8	7,8
Kunvald	Kunvald - část	7 956	430,0	7,00	98,4	1067,7	29,5	97,2	418,7	10,83	97,4	25,2	8,38	66,8	6,1	4,53	25,7	25,7	16,3	36,4	N	N	NS
Těchonín čp.80*)	Těchonín 80	365	N	8,00	NS	N	84,0	NS	N	8,00	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS
Těchonín čp. 110*)	Těchonín 110	318	N	4,00	NS	N	108,0	NS	N	19,50	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS
Těchonín čp. 166*)	Těchonín 166	476	N	29,00	NS	N	109,0	NS	N	26,00	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS
Říčky O.P.*)	Říčky Orlické Podhůří	25 991	175,2	2,58	98,5	521,2	36,7	93,0	193,3	6,25	96,8	50,1	0,52	99,0	6,9	3,34	57,7	N	N	NS	N	N	NS
Dolní Orlice	Dolní Orlice	1 034	340,0	1,00	99,7	1927,3	13,3	99,3	1406,3	27,33	98,1	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS
Javornice *)	Javornice u ZŠ	7 500	477,5	11,75	97,5	1247,0	91,3	92,7	1052,5	31,75	96,9	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS	N	N	NS
	CELKEM	2 877 051																					

Legenda:

N ... není prováděn odběr

NS ... účinnost se nestanovuje

*) ... provozovaný majetek